




正源企業股份有限公司

附屬檢測實驗室 檢驗報告 通風門 活動內扇鋼繩組合 拉力測試

檢驗日期: 2024.01.10

客戶: 富甲鋁業有限公司

測試組-1					測試組-2					測試組-3				
														
NO.1	343.5	IBF	156	KGF	NO.2	323.8	IBF	147	KGF	NO.3	348.7	IBF	158	KGF
														
本批判定： ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 特採					1.本次抽樣檢驗之樣品皆在規範 >80KGF以上，完成檢測予合格。									

批准:



審核:



2024/1/11

檢驗:

